



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_md@mail.ru
ул. Комарова, 65, г. Константиновск, Ростовская область, 347250 тел. 8-(86393) 2-18-81, E-mail: 59gpn_md@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 69/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Крымская средняя общеобразовательная школа**

Руководителю МБОУ Крымская средняя общеобразовательная школа

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пономарева А.В. от 08 апреля 2015 года №69, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 13 апреля 2015 года по 09 часов 00 минут 20 апреля 2015 года проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. по контролю ранее выданного предписания, в отношении территории, здания и помещений, используемых (эксплуатируемых) МБОУ Крымская средняя общеобразовательная школа, расположенных по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Крымский, ул. Черемушки, 24, совместно с директором МБОУ Крымская средняя общеобразовательная школа Калитвенцевой И.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудованы электрощиты и электрошкафы (в том числе и распределительные устройства), расположенные в здании (помещениях) детского сада автономными установками пожаротушения.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151. ст.61, СП 5.13130.2009 табл.А.4 п.8.	03.08.2015г.	

<p>Оборудовать электрощиты и электрошкафы (в том числе и распределительные устройства), расположенные в здании (помещениях) детского сада автономными установками пожаротушения.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы
Марченко Н.В.
«20» апреля 2015г.



Предписание для исполнения получил:



Директор
МБОУ Крымская
средняя общеобразовательная школа
Калитвенцева И.Н.